

Nazwa zamówienia: Rozbudowa, przebudowa i remont CSE – Roboty budowlane
Znak: NP.261.2.2018

**TREŚĆ ZAPYTANIA SKIEROWANEGO DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 26 STYCZNIA 2018 R.
ORAZ TREŚĆ UDZIELONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDZI Z DNIA
31.01.2018 R.**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” – znak sprawy NP.261.2.2018

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie. Na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.
Treść zapytania oraz treść wyjaśnienia jest następująca:

PYTANIE 1:

Prosimy o informację, w jaki sposób należy wykończyć ściany zewnętrzne brył rozbudowy, w przypadku zwłoki w realizacji projektu w zakresie części użytkownika TEATR. Czy Wykonawca powinien przewidzieć dodatkowe koszty realizacji tych elewacji, czy może, w razie zaistnienia wspomnianej sytuacji, należy zakwalifikować prace jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź:

Jeżeli realizacja brył D4 i D5 Teatru nastąpi w okresie realizacji rozbudowy CSE, to roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Ponieważ w chwili obecnej brak jest informacji na temat realizacji inwestycji przez Teatr, należy wziąć pod uwagę funkcjonowanie brył B4 i C3 jako obiektów samodzielnych. W związku z tym Wykonawca powinien przewidzieć w bryłach B4 i C3 dodatkowy zakres prac związany z dociepleniem ww. fragmentów elewacji. Izolacja i wykończenie ww. ścian powinny posiadać parametry identyczne z resztą elewacji budynku w części podziemnej i nadziemnej. Grubość szczeliny dylatacyjnej wg projektu konstrukcji fragmentów.

DYREKTOR

Antoni Czyżyk

**CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH
ŚWIATOWID** ©

82-300 ELBLĄG, Plac K. Jagiellończyka 1
tel. 55/ 611 20 50 fax 55/ 611 20 60
NIP PL578-00-14-019 REGON 000951445