

Nazwa zamówienia: Rozbudowa, przebudowa i remont CSE – Roboty budowlane
Znak: NP.261.2.2018

**TREŚĆ ZAPYTANIA SKIEROWANEGO DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 31 STYCZNIA 2018 R.
ORAZ TREŚĆ UDZIELONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIENIA SIWZ
Z DNIA 16.02.2018 r.**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” – znak sprawy NP.261.2.2018

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść zapytań oraz treść wyjaśnień jest następująca:

PYTANIE:

Z uwagi na zapis o rozbudowie układów VRF (cytuje: "Część jednostek wewnętrznych które istnieją w budynku należy podłączyć do nowego systemu Klimatyzacji."), zwracam się z prośbą o:

- przesłanie zestawienia modeli urządzeń istniejących (już zamontowanych),
- przesłanie schematów układów VRF.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany dokumentacji projektowej w zakresie instalacji klimatyzacji w następującym zakresie:

w "TOMIE II Rozdział 7 Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji - Opis" (załącznik B-2.9) w pkt. 4.12 (str. 12) wykreśla się zdanie czwarte o brzmieniu: "Część jednostek wewnętrznych, które istnieją w budynku należy podłączyć do nowego systemu klimatyzacji".

Z uwagi na to, że nie ma technicznej możliwości podłączenia istniejących jednostek do nowo projektowanych systemów klimatyzacyjnych, należy wykonać instalację zgodnie z załączonym schematem VRF oraz zestawieniem parametrów urządzeń klimatyzacyjnych.

Schemat VRF do pobrania w pliku "Pytania 8 do SIWZ 31.01.2018 - schemat VRF" na stronie internetowej Zamawiającego.

Zestawienie parametrów urządzeń klimatyzacyjnych do pobrania w pliku "Pytania 8 do SIWZ 31.01.2018 - parametry" na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR

[Podpis]

**CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH
ŚWIATOWID** ©

82-300 ELBLĄG, Plac K. Jagiellończyka 1
tel. 55/ 611 20 50 fax 55/ 611 20 60
NIP PL578-00-14-019 REGON 000951445